



# MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN

Stavební úřad

tel.493 693 031

nám. Karla Jaromíra Erbena 99  
PSČ 507 71, e-mail:[hejna@miletin.cz](mailto:hejna@miletin.cz)

---

## Sdělení pro občany města Miletín

### Stanovisko vodoprávního úřadu k vyvážení žumpy

Z obsahu došlého dopisu Vám jde o potvrzení toho, že vyvážení žumpy je v souladu se zákonem a že není třeba se připojit na nově vybudovaný kanalizační řád.

V souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby musí být **žumpy vodotěsné, bez možnosti jakéhokoliv odtoku a opatřeny odvětráním.**

U žump musí být **v případě viditelných průsaků provedena zkouška těsnosti.**

Vyprazdňování žumpy musí být prováděno podle objemu akumulacího prostoru žumpy. S obsahem žumpy musí být nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

**Žumpa musí být řešena tak, aby bylo možno výhledově připojení stavby na kanalizaci pro veřejnou potřebu ukončenou čistírnou odpadních vod.**

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud byl v obci vybudován kanalizační řád zakončený čistírnou odpadních vod, **mělo by dojít k připojení stavby na tuto kanalizaci a následně k ukončení užívání žumpy** ( § 24b vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území ).

V dopise uvádíte, že přípojka domu je pod úrovní vstupu do kanalizačního řádu, což Vám brání napojit se na tento kanalizační řád. Podle ustanovení § 6 odst.3 vyhlášky č.268/2009 Sb., musí být stavby podle druhu a potřeby napojeny na kanalizaci pro veřejnou potřebu, pokud je to technicky možné a ekonomicky přijatelné.

Vodoprávní úřad je toho názoru, že připojení by mohlo být **technicky možné zařízením přečerpáváním**, ale není kompetentní rozhodnout o tom, zda je to také ekonomicky přijatelné.

Bylo by proto vhodné požádat např. projektanta, který se zabývá vodohospodářskými stavbami, o vyjádření, zda Vaše připojení na kanalizaci je nebo není technicky možné a o vyčíslení nákladů.

**V případě, že přečerpávání ( nebo jiné řešení ) není technicky možné nebo ekonomicky přijatelné, vodoprávní úřad nemá námitky proti stávajícímu způsobu likvidace odpadních vod, tj. proti vyvážení žumpy.**

Pouze upozorňujeme, že žumpa podle vodního zákona není vodní dílo, proto nespadá do kompetence vodoprávního úřadu. Povolování stavby žumpy vč.kontroly technického stavu díla je plně v kompetenci příslušného stavebního úřadu.

V Miletíně dne 07.03.2011

Za stavební úřad v Miletíně  
H E J N A Ladislav